

新潟県民会館 大ホール 照明設備資料 I

舞台照明用電力規定量 3相4線 800A 240kVA

2024年08月 現在

調光卓 ★RDS社製 ProMASTER TEN ・プリセット 120本 3段 (or 360本 1段) ・記憶容量 最大 2000キュー (チェイス・エフェクト・スタック含む) ・サブマスター 24本 50ページ ・チェイス 36パターン (最大512ch 99step) ・エフェクト 36パターン (最大512ch 99step) ・制御チャンネル数 1024ch ・制御回路数 1024回路 ・外部記憶 3.5inchFDD (COMOS のみ対応) ・DMX外部入力 あり 持込卓との併用可 ・パッチ 6場面 ・付属設備 ワイヤレス操作器 (パッチ機能なし) DMXミキサー/スプリッター (固定)	サスペンションライト ★第1サスペンションライト ・電動 (許容荷重 320kg) ・一文字幕共吊り ・30A 20回路 (C20型 3～4口) ・直30A 1回路 (C20型 3口) ・常設スポット 165kg AQS-10 8台 LPS-15 12台 ★第2サスペンションライト ・手動 (許容荷重 320kg) ・一文字幕共吊り ・30A 16回路 (C20型 3～4口) ・直30A 1回路 (C20型 3口) ・常設スポット 165kg AQS-10 8台 LPS-15 12台 ★第3サスペンションライト ・手動 (許容荷重 320kg) ・一文字幕共吊り ・30A 16回路 (C20型 3～4口) ・直30A 1回路 (C20型 3口) ・常設スポット 165kg AQS-10 8台 LPS-15 12台 ★第4サスペンションライト ・手動 (許容荷重 320kg) ・一文字幕共吊り ・30A 16回路 (C20型 3～4口) ・直30A 1回路 (C20型 3口) ・常設スポット 165kg AQS-10 8台 LPS-15 12台
ボーダーライト ★第1ボーダーライト ・電動 (許容荷重 230kg) ・一文字幕共吊 ・30A 14回路 (内1回路は直調切換え) (C20型 2～3口) ・LEDボーダーライト (R/G/B/E/W) ・アンダーパトン有り (常設スポットなし) ★第2ボーダーライト ・手動 (許容荷重 320kg) ・一文字幕共吊 ・30A 14回路 (内1回路は直調切換え) (C20型 2～3口) ・LEDボーダーライト (R/G/B/E/W) ・アンダーパトン有り (常設スポット 195kg) AQS-10 8台 LPS-15 16台	ホリゾン・フットライト ★アッパーホリゾンライト ・一文字幕共吊り ・上下 6回路 / 中 6回路 ・常設色 上段 63 / 22 / W 下段 71 / 72 / 78 ★ローアホリゾンライト ・上下 4回路 (60A) ・常設色 72 / 59 / 22 / 40 ★フットライト ・上手 4回路 ・常設色 72 / 16 / 78 / W(#0)
サイドフロントライト ★第1サイドフロント (上下共) ・30A 6回路 (C20型 2口) (うち2回路 C20型+C30型) ・1kw凸 (AQS-10) 6台 ・575wソースフォー (426) 1台 ・575wソースフォー (436) 1台 ★第2サイドフロント (上下共) ・30A 6回路 (C20型 2口) ・1kw凸 (AQS-10) 9台 ★第3サイドフロント (上下共) ・30A 4回路 (C20型 3口) ・1kw凸 (AQS-10) 9台	ピンスポット・コンダクタースポット ★センターピンスポット ・2kwクセノン (2007SR) 4台 ★コンダクタースポット ・30A 1回路 (C20型 2口) ・1kw凸 (AQS-10) 1台
シーリングライト ★第1シーリング ・30A 16回路 (C20型 2口) ・1kw凸 (AQS-10) 32台 ★第2シーリング ・40A 12回路 (C30型 2口) ・2kw凸 (AQS-20) 10インチ 24台	

新潟県民会館 大ホール 照明設備資料 II

舞台照明用電力規定量 3相4線 800A 240kVA

2024年08月 現在

フロアコンセント	その他 照明用直電源
★下手フロアコンセント <ul style="list-style-type: none">・C30型 21回路・C60型 1回路	★舞台下手奥 <ul style="list-style-type: none">・C30型 4口 (TOTAL 100A)・C30型 4回路
★奥フロアコンセント <ul style="list-style-type: none">・C30型 14回路 (308回路は上下共通60A)・C60型 1回路	★舞台上手奥 <ul style="list-style-type: none">・C30型 4口 (TOTAL 100A)・C30型 4回路
★上手フロアコンセント <ul style="list-style-type: none">・C30型 21回路・C60型 1回路	★第2シーリング上手 <ul style="list-style-type: none">・仮設センターピン用・C30型 1回路 (40A)
★LH用コンセント <ul style="list-style-type: none">・C60型 上手 6回路 / 下手 6回路	★客席2階席下手 <ul style="list-style-type: none">・C30型 4回路 (内2回路 直調切替)
★フットライト用コンセント <ul style="list-style-type: none">・C30型 上手 4回路 / 下手 4回路	★リハーサル室 <ul style="list-style-type: none">・C30型 4口 (TOTAL 100A)
★ギャラリーコンセント <ul style="list-style-type: none">・C30型 上手 2回路 / 下手 2回路 (すべて作業灯として使用中)	照明仮設用設備
★迫りコンセント <ul style="list-style-type: none">・オーケストラピット C30型 2回路 (直調切替) (上下共通)・1迫り C30型 2回路 (直調切替) (上手 1回路 / 下手 1回路)・2迫り C30型 2回路 (直調切替) (上手 1回路 / 下手 1回路)	★電源 <ul style="list-style-type: none">・3相4線 600A 舞台裏通路下手 (端子 10mm) 端子台 2系統 / カムロック 2系統・3相3線 200A 舞台裏通路下手 (端子 10mm) 端子/カムロック両対応 1系統・仮設照明卓用 客席15列-21.22 C30型 1回路
	DMX回線 <ul style="list-style-type: none">・客席15列目 (IN) — 調光室 (OUT) 2回線 (内1回線はホールDim)・客席15列目 (IN) — 舞台下手奥 (OUT) 9回線・舞台下手奥 (IN) — 調光室 (OUT) 1回線 (ホールDim)・舞台下手奥 (OUT) — 調光室 (IN) 1回線

その他電源

★映写室

・3相3線

150Aより

100A / 50A (端子 8mm)

・単相3線

75Aより

単相2線

200V 50A (端子 8mm)

C60型

1口

C30型

3口

★電気室(地下)

・3相3線

150A

(端子 8mm)

・単相3線

150A

(端子 8mm)

(電気室～舞台下手裏通路まで約60m)

★ロビー

・C30型

上手 2口 / 下手 1口

(映写室単相3線より)

備考
<p>★原則として、外部からの電源を舞台に引き込むことはできません 持ち込み電源を使用したい場合、下記書類による事前申請が必要です 新潟県民会館仮設電源使用願(主催者名で) 電気主任技術者免状、発電部の仕様書、電源仕込図、電源車の場合は車検証</p> <ul style="list-style-type: none">・使用願には、施工当日に、施工責任者から署名・捺印をしていただく欄があります・施工にあたっては、会館の電源と持ち込みの電源が混在しないようにお願いします

新潟県民会館 大ホール 照明設備資料 Ⅲ

舞台照明用電力規定量 3相4線 800A 240kVA

2024年08月 現在

移動用スポットライト	アクセサリ
★1kw凸 ・AQS-10 (RDS) 60台 (サス吊込 40台含) ★1kw◎ ・LPS-15 (RDS) 64台 (サス吊込 64台) ・AQF-10 (東芝) 8台 ★500w凸 ・T-1 (丸茂) 14台 ・CSQ (丸茂) 6台 ★500w◎ ・Qスポット (RDS) 12台 ・FP (丸茂) 8台 ★パーライト ・PAR 64(東芝) 5N 12台 ★ソースフォー ・426 575w 10台 (他 フロント常設 2台) ・436 575w 6台 (他 フロント常設 2台) ※交換レンズチューブ 19° × 2 26° × 4 50° × 2 ★仮設花道用ストリップ ・ULQ白 (RDS) 100w 6灯 × 2回路 4台 (常設色 78 / W) ★予備ストリップ ・ULQ黒 (RDS) 100w 4灯 × 3回路 8台	★スタンド ・スタンド 22本 ・ハイスタンド 9尺 2本 12尺 2本 ・ロースタンド 10本 ・折脚スタンド 10本 ★ベース 24枚 ★ハンガー ・予備ハンガー 48ケ ・ボーダーハンガー 13ケ ・自在ハンガー 6ケ
エフェクト	ケーブル
★エフェクトスポット ・EQS-10 (RDS) 4台 ・ディスクマシン EDM 4台 ・スパイラルマシン ESM 2台 ・スライドキャリア ESC 4台 ・プリズムマシン EPM 1台 ・カレイドマシン EKM 1台 ・OL-4 4台 ・OL-6 4台 ・OL-8 2台 ★エフェクトマシン ・火炎マシン 1台 ・波マシン 2台 ・オーロラマシン 1台 ・ストロボ KM-7 2台	★延長ケーブル ・20C-20C 10m 8本 5m 25本 2m 30本 ・30C-30C 20m 4本 10m 8本 5m 10本 ・60C-60C 5m 8本(奈落) ★変換ケーブル ・30C-20C 10m 8本 5m 45本 ・20C<20C 50本 ・30C<20C 20本 ・60C-30C 2m 3本
	その他
	・ミラーボール φ 450mm 1ケ ・操作棒 7m 4本 ・ローリングタワー 1基 ・C30-平行 BOX 7ケ
★移動スポットは大小ホール兼用となりますので、先に使用を希望したほうが優先となります ★インカム回線: クリアカム3回線あります ★T型への変換ケーブルはございません ★ローリングタワーを使用の際は、ホール係員に一声おかけください	

新潟県民会館

間口:18.7m 奥行:15.5m 高さ:9.0m

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町 3-13 Tel 025-228-4481 Fax 025-228-4484